

网上公开安全评价报告信息公开表

存档编号	LK2023AY0278		
项目名称	鞍山阳天冶金能源技术有限公司丙烷切割气管道供气管线项目设立安全评价		
评价类型	☒ 预评价 ☐ 验收评价 ☐ 现状评价 ☐ 其它_____		
项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业		
项目简介	该项目概况如下： 建设单位：鞍山阳天冶金能源技术有限公司 项目建设场址：辽宁省鞍山市铁西区钢西路 132 号（鞍山阳天厂区内）至钢西路东（鞍钢厂区外，铁西区） 建设性质：扩建项目 项目总投资：150 万元 项目建设内容：本项目管道设计压力 0.4MPa，管径 D：133，管材采用热轧无缝钢管 20#，管道除与设备、阀门连接的管道采用法兰或丝扣连接外，其余均采用焊接，并配备气化调压装置 1 组，丙烷烃泵 2 台。		
安全评价项目组长	韩剑通		
项目技术负责人	姓 名	专 业	
	刘鑫	化工工艺	
项目过程控制负责人	苏鑫		
评价报告编制人	韩剑通		
评价报告审核人	于鸿雁		
参与评价的安全评价师	姓 名	专业能力	安全评价人员资格证书编号
	韩剑通	安全	CAWS210000230100005
	肖力嘉	化工机械	CAWS210000230200024
	肖凯	电气	1500000000200849
	傅晓阳	自动化	1700000000300463
	马帅	化工工艺	1700000000300422
参与评价的注册安全工程师	韩剑通		
项目技术专家	/		
现场勘查人员	韩剑通、马帅		

现场勘查时间	2024.02.06
现场勘查主要任务	考察本项目的厂内厂外周边情况 (包括建构筑物、道路、设施等) 及防火间距
现场勘查照片	

	 辽宁省, 鞍山市 2024.02.06 11:51
评价报告提交时间	2024.4.29