

网上公开安全评价报告信息公开表

存档编号	LK2025AX0115		
项目名称	沈阳市东陵区下伯加油站经营危险化学品安全评价报告		
评价类型	☐ 预评价 ☐ 验收评价 ☒ 现状评价 ☐ 重大危险源评估		
项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业		
项目简介	下伯加油站主要设施及建构筑物包括：SF 型双层储罐 4 座、站房 1 座、罩棚 1 座、税控燃油加油机 4 台（自吸式）、洗车房一座、空气能间及发电机间用房一座、辅助用房一座、充电设施一套，工艺管道和动力照明系统及围墙等。此外，站内设有平衡式卸油油气回收及真空辅助式加油油气回收系统、液位仪、在线检漏系统。该加油站自 2022 年 05 月 23 日取证以来，新增了洗车房和充电设施（目前未完成施工），其他周边环境、总平面布置均没有发生变化。 其在用 4 座油罐中：1 座 40m³ 车用乙醇汽油罐，1 座 20m³ 车用乙醇汽油罐，1 座 40m³ 柴油罐，1 座 20m³ 柴油罐。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）（以下称《规范》）第 3.0.9 条关于加油站等级的划分的规定，其油罐总容积为 90m³（柴油折半计入），汽油单罐容积为 40m³，因此属二级加油站。 下伯加油站制定的全员安全生产责任制、岗位安全操作规程、安全生产规章制度等均按照规范要求逐一落实；制定并实施了《隐患排查治理制度》，定期进行隐患排查和治理，并保存有隐患排查和治理记录。		
安全评价项目组长	韩剑通		
项目技术负责人	姓 名	专 业	
	张乃耀	安全	
项目过程控制负责人	苏鑫		
评价报告编制人	吴敌		
评价报告审核人	吴玉坤		
参与评价的安全评价师	姓 名	专业能力	安全评价人员资格证书编号
	韩剑通	化工工艺	1800000000200338
	吴敌	电气	1500000000302029
	姬永强	自动化	20231004641000004320
	马帅	化工机械	1700000000300422
	杜正懋	安全	2014033210332013211507001050
参与评价的注册安全工程师	韩剑通 姬永强 张乃耀		
现场勘查人员	韩剑通 吴敌		

现场勘查时间	2025.05.06
现场勘查主要任务	考察本项目的厂内厂外周边情况 (包括建构筑物、道路、设施等) 及防火间距
现场勘查照片	 2025-05-06 10:17:48 辽宁省, 沈阳市 2025.05.06 10:17
	 2025-05-06 10:10:02 辽宁省, 沈阳市 2025.05.06 10:10
评价报告提交时间	2025.05.21