


网上公开安全评价报告信息公开表

存档编号	LK2025AX0180		
项目名称	阜新蒙古族自治县旧庙镇阿哈来加油站经营危险化学品安全评价		
评价类型	<input type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 重大危险源评估		
项目所属行业	石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业		
项目简介	<p>阜新蒙古族自治县旧庙镇阿哈来加油站占地面积为 2008 m²，主要设施及建构筑物包括：SF 型双层储罐 3 座、站房 1 座、罩棚 1 座、税控燃油加油机 4 台（自吸式）、工艺管道和动力照明系统及围墙等。此外，站内设有平衡式卸油油气回收及真空辅助式加油油气回收系统、液位仪、在线检漏系统。该加油站自 2023 年 06 月 25 日至今，周边环境、设备、工艺均未发生变化；站内汽油加油机附近新增 2 台可燃气体报警器，车库旁边新建一座库房，其他总平面布置未发生改变。</p> <p>其在用 3 座油罐中：1 座 15m³ 车用乙醇汽油罐，2 座 20m³ 柴油罐。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）（以下称《规范》）第 3.0.9 条关于加油站等级的划分的规定，其油罐总容积为 35m³（柴油折半计入），属三级加油站。</p>		
安全评价项目组长	韩剑通		
项目技术负责人	姓名 张乃耀	专业 安全	
项目过程控制负责人	苏鑫		
评价报告编制人	张磊		
评价报告审核人	徐德庆		
参与评价的安全评价师	姓名 韩剑通 张磊 杨贺 姬永强 肖凯	专业能力 化工工艺 安全 化工机械 自动化 电气	安全评价人员资格证书编号 1800000000200338 1500000000301688 0332024102100000303 20231004641000004320 1500000000200849
参与评价的注册安全工程师	韩剑通、张磊、杨贺、姬永强		
现场勘查人员	韩剑通、张磊		
现场勘查时间	2025/12/09		
现场勘查主要任务	考察本项目的厂内厂外周边情况		

(包括构筑物、道路、设施等) 及防火间距





评价报告提交时间	2025.12.19
----------	------------