

## 网上公开安全评价报告信息公开表



存档编号	LK2025AX0211		
项目名称	中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司清河加油中心 经营危险化学品安全评价		
评价类型	<input type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 重大危险源评估		
项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业		
项目简介	<p>清河加油中心占地面积为 2000m<sup>2</sup>，主要设施及建构筑物包括：SF 型双层储罐 4 座、站房 1 座、罩棚 1 座、税控燃油加油机 4 台（自吸式）、工艺管道和动力照明系统及围墙等。此外，站内设有平衡式卸油油气回收及真空辅助式加油油气回收系统、液位仪、双层罐在线检漏系统、双层管道在线检漏系统。</p> <p>该加油站自 2023 年 03 月至今，未发生安全生产事故；企业法定代表人变更为闫征；站外东侧闲置仓库改为汽车维修店，其他周边环境、总平面布置、工艺、设备均未发生变化。</p> <p>其在用 4 座油罐中：2 座 30m<sup>3</sup> 车用乙醇汽油罐，2 座 30m<sup>3</sup> 柴油罐。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）（以下称《规范》）第 3.0.9 条关于加油站等级的划分的规定，其油罐总容积为 90m<sup>3</sup>（柴油折半计入），属三级加油站。</p>		
安全评价项目组长	韩剑通		
项目技术负责人	姓名	专业	
	张乃耀	安全	
项目过程控制负责人	苏鑫		
评价报告编制人	张磊		
评价报告审核人	徐德庆		
参与评价的安全评价师	姓名	专业能力	安全评价人员资格证书编号
	韩剑通	化工工艺	1800000000200338
	张磊	安全	1500000000301688
	杨贺	化工机械	03320241021000000303
	姬永强	自动化	20231004641000004320
	肖凯	电气	1500000000200849
参与评价的注册安全工程师	韩剑通、张磊、杨贺、姬永强		
现场勘查人员	韩剑通、张磊		
现场勘查时间	2025/12/04		

现场勘查主要任务

考察本项目的厂内厂外周边情况  
(包括建构筑物、道路、设施等) 及防火间距



现场勘查照片





评价报告提交时间

2026.3.20